



- Algemeen

- ## Veiligheid

- Gezondheid

- Bruikbaarheid

- Energiezuinigheid

- energiezuinigheid (BENG 1, 2 & 3) conform NTA 8800

- bouwkundige uitgangspunten:

- Rc;bg-vloer = 4,00 m²K/W
- Rc;gevel = 4,70 m²K/W
- Rc;dak = 6,30 m²K/W

- Installatie uitgangspunten:
- warmteopwekking : warmtenet ennatuurlijk
 - warmteafgifte : vloerverwarming LT
 - ventilatiesysteem : Zehnder Comofan S C02 + ZR-roosters

- U_w (hout) = 1,40 W/m²K

- voor prestatieresultaten zie rapportage bouw fysica

- ## INSTALLATIES

- leidingdoorvoeren en mantelbuis ten behoeve van meterruimte conform NEN2768

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010 en NPR 5310
- rookmelders conform NEN 2555

- drinkwaterinstallatie conform voorschriften NEN 1006

- afvoer van hemelwater conform NEN 3215 en NTR 3216

- lengten ventilatierooster volgens opgaaf rapportage bouw fysica

Autodesk Docs: YTD25-07500-48 HWC - Kruiderhoek Noord Nijmegen/KOU_2026_HWC_Slak EOPQ_VOB_BWK_GEV.rvt